

Размещено в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 27.09.2022

№ 40220061000200961508

Главное управление МЧС России по Калужской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Кировского, Куйбышевского, Брятинского и
Спас-Деменского районов

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 18 » октября 2022 г., 16 час. 30 мин. № 16
(дата и время составления акта)

Калужская область, город Спас-Деменск
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора Кировского, Куйбышевского, Брятинского и Спас-Деменского районов Калужской области по пожарному надзору - начальником отделения межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского, Куйбышевского, Брятинского и Спас-Деменского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Макаровым Александром Владимировичем от 27.09.2022 года № 16. КНМ № 40220061000200961508

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездную проверку провел(и):

1) Титкова Елена Викторовна, государственный инспектор Кировского, Куйбышевского, Брятинского и Спас-Деменского районов по пожарному надзору - инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского, Куйбышевского, Брятинского и Спас-Деменского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов):

эксперты (экспертные организации): Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Нытательная пожарная лаборатория» по Калужской области (далее – ФГБУ СЭ ФПС ППЛ по Калужской области), свидетельство об аккредитации (подтвержден компетентности) экспертной организации от 15.02.2018 № НСО1 ЮАВО.RU.ОО.PY.118, выданное ассоциацией «Национальный союз организаций области обеспечения пожарной безопасности»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации выданного свидетельства об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): Калужская область. Спас-Деменский район, д. Павлиново, ул. Центральная, д. 17

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «СПАС-ДЕМЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ», ИНН 4016002466, Калужская область. Спас-Деменский район, д. Павлиново, ул. Центральная, д. 17

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 05 » октября 2022 г., 14 час. 00 мин.

по « 18 » октября 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня (6 часов 00 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 05 » октября 2022 г., 14 час. 00 мин.

по « 18 » октября 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Калужская область, Спас-Деменский район, д. Павлиново, ул. Центральная, д. 17

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 18.10.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов), инструментальное обследование

(указывается следующее фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 10 » Октября 2022 г., 13 час. 30 мин.

по « 10 » октября 2022 г., 14 час. 30 мин.

по месту: Калужская область, Спас-Деменский район, д. Павлиново, ул. Центральная, д. 17

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: акт оценки качества (состояния) огнезащитной обработки ФГБЭУ СЭУ ФПС ИПЛ по Калужской области №325, протокол №160 оценки соответствия качества (состояния) огнезащитной обработки; Акт оценки работоспособности систем противопожарной защиты №327; Протокол №147-СПС оценки работоспособности системы пожарной сигнализации, Протокол №148-СОУЭ оценки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указывается следующее фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 05 » октября 2022 г., 14 час. 00 мин.

по « 18 » октября 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Калужская область, Спас-Деменский район, д. Павлиново, ул. Центральная, д. 17

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа: ИНН, ОГРН;

2) представленные контролируемым лицом: приказ о назначении ответственных за ПБ, договор на техническое обслуживание АПС.

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия: не рассматривались

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Нормативный правовой акт и его структурная единица, которым установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1				

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 18.10.2022 г.;

2) акт оценки качества (состояния) огнезащитной обработки ФГБЭУ СЭУ ФПС ИИИ по Калужской области №325, протокол №160 оценки соответствия качества (состояния) огнезащитной обработки; Акт оценки работоспособности систем противопожарной защиты №327; Протокол №147-СПС оценки работоспособности системы пожарной сигнализации, Протокол №148-СОУЭ оценки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Кировского, Куйбышевского, Баятинского и Спас-Деменского районов по пожарному надзору - инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского, Куйбышевского, Баятинского и Спас-Деменского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области

Титкова Елена Викторовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)


Акт подготовил государственный инспектор Кировского, Куйбышевского, Баятинского и Спас-Деменского районов Калужской области по пожарному надзору – инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского, Куйбышевского, Баятинского и Спас-Деменского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Титкова Елена Викторовна, тел.:(4845)52-13-81, ond-40-20@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) *С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора ГБУ КО «Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Ребенок И.В.

«18 » октября 2022 г. 16 час. 35 мин.



(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

* В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода: